

# TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTÍ NA VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

**Vlastník a provozovatel vodovodu:** Obec Zvotoky

**Adresa:** Zvotoky 6, 387 16 Volenice

**IČ:** 00667960

**Platnost od:** 1.ledna. 2022

## 1. Účel a rozsah

Tyto technické podmínky stanovují základní požadavky vlastníka a provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu na připojení rodinných domů a souvisejících nemovitostí novou vodovodní přípojkou. Technické podmínky jsou závazné pro žadatele o připojení a musí být dodrženy při návrhu, provádění, kontrole a uvedení vodovodní přípojky do provozu. Připojení je možné pouze tehdy, pokud to dovolují technické a kapacitní možnosti vodovodu a jsou splněny podmínky stanovené provozovatelem.

## 2. Žádost o připojení

Před zahájením projektování a realizace přípojky požádá vlastník nemovitosti provozovatele o vyjádření k možnosti připojení.

Provozovatel stanoví zejména:

- místo napojení na vodovodní řad,
- požadovaný způsob napojení,
- předpokládaný profil přípojky,
- místo umístění vodoměru,
- požadavky na vodoměrnou šachtu,
- případné další technické podmínky podle místních poměrů.

Každá nemovitost se připojuje zásadně samostatnou vodovodní přípojkou, pokud provozovatel ve výjimečném případě neurčí jinak.

## 3. Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, případně k vnitřnímu uzávěru, pokud vodoměr není osazen. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Přípojka musí být navržena a provedena tak, aby:

- byla co nejkratší a pokud možno vedena kolmo k připojovanému objektu,
- byla uložena v nezámrzné hloubce,
- byla chráněna před mechanickým poškozením a zamrznutím,
- nedocházelo k ohrožení jakosti pitné vody,
- byla umožněna její kontrola, údržba a případná oprava,
- nebyla propojena s jiným zdrojem vody.

Materiál a dimenzi přípojky určuje provozovatel podle místních podmínek, požadovaného odběru a hydraulického posouzení. Pro běžný rodinný dům lze jako standardní řešení předpokládat potrubí PE100-RC, obvykle DN 25–32, pokud provozovatel nestanoví jinak.

Trasa přípojky musí respektovat požadavky ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005.

## **4. Napojení na vodovodní řad**

Napojení přípojky na veřejný vodovodní řad provádí výhradně provozovatel, případně jím písemně pověřená odborně způsobilá osoba.

Materiál na odbočení přípojky a uzávěr přípojky zajišťuje vlastník vodovodu v souladu se zákonem, pokud není dohodnuto jinak.

Žadatel nesmí bez předchozího souhlasu provozovatele zasahovat do vodovodního řadu ani provádět vlastní napojení.

## **5. Vodoměrné místo**

Vodoměr musí být umístěn na místě určeném provozovatelem.

- do vodoměrné šachty na pozemku odběratele

Vodoměrné místo musí umožňovat bezpečný odečet, kontrolu, montáž a výměnu vodoměru.

Vodoměrná šachta musí být:

- vodotěsná,
- zabezpečená proti zamrznutí,
- s jedním vodoměrem
- přístupná provozovateli,
- provedena tak, aby nedocházelo k poškození vodoměru,
- vybavena vhodným poklopem.

Vodoměrná šachta nesmí být využívána pro skladování jiných zařízení nebo materiálu, pokud by tím byla omezena kontrola nebo údržba vodoměrné sestavy.

Konkrétní rozměry a provedení vodoměrné šachty stanoví provozovatel podle typu vodoměru a místních podmínek.

## **6. Vodoměrná sestava a vodoměr**

Typ, velikost a způsob osazení vodoměru určuje provozovatel podle předpokládaného odběru vody.

Vodoměr dodává a osazuje provozovatel, pokud smlouva nebo jiné ujednání nestanoví jinak.

Odběratel je povinen zajistit ochranu vodoměru před poškozením, znečištěním a zamrznutím a umožnit provozovateli přístup k vodoměru.

Před a za vodoměrem musí být instalovány uzavírací armatury a další prvky vodoměrné sestavy podle požadavků provozovatele.

## **7. Vnitřní vodovod**

Vnitřní vodovod připojené nemovitosti musí být proveden tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve veřejném vodovodu.

Vodovod pro veřejnou potřebu nesmí být propojen s potrubím jiného zdroje vody, například studny, dešťové nebo užitkové vody, pokud by tak mohlo dojít k ohrožení jakosti vody nebo provozu vodovodu.

Za technický stav vnitřního vodovodu odpovídá vlastník nemovitosti.

## **8. Provedení a kontrola přípojky**

Před zasypáním přípojky je odběratel povinen umožnit provozovateli kontrolu jejího provedení.

Provozovateli musí být umožněna zejména kontrola:

- trasy a uložení potrubí,
- použitého materiálu,
- napojení na vodovodní řad,
- vodoměrného místa,
- armatur a spojů.

Před uvedením přípojky do provozu může provozovatel požadovat provedení tlakové zkoušky, proplachu a případně dezinfekce přípojky.

Přípojka nesmí být uvedena do provozu bez souhlasu provozovatele.

## **9. Uvedení přípojky do provozu**

Přípojku lze uvést do provozu po:

1. dokončení stavebních prací,
2. kontrole přípojky provozovatelem,
3. osazení vodoměru,
4. uzavření smlouvy o dodávce pitné vody,
5. splnění dalších podmínek stanovených provozovatelem.

Provozovatel může odmítnout uvedení přípojky do provozu, pokud provedení přípojky neodpovídá schváleným technickým podmínkám nebo pokud by jejím provozem mohlo dojít k ohrožení vodovodu či jakosti pitné vody.

## **10. Odpovědnost vlastníka přípojky**

Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit její řádné provedení a užívání tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

Náklady na zřízení vodovodní přípojky hradí osoba, které je připojení umožněno, není-li dohodnuto jinak.

Vlastník nemovitosti odpovídá zejména za část přípojky a zařízení, které jsou v jeho vlastnictví, a za jejich ochranu před poškozením.

## **11. Závěrečná ustanovení**

Tyto technické podmínky jsou nedílnou součástí vyjádření provozovatele k připojení nemovitosti na vodovod pro veřejnou potřebu.

V odůvodněných případech může provozovatel stanovit odlišné nebo doplňující technické podmínky s ohledem na místní podmínky, kapacitu vodovodu, tlakové poměry, stáří a materiál vodovodního řadu nebo jiné technické okolnosti.

Tyto technické podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

**Za vlastníka a provozovatele vodovodu:**  
Štěpánka Hejlová - starostka obce Zvotoky

**Kontakt pro technické podmínky a připojení:**

Tel. 724182255

E-mail: Obec.zvotoky@seznam.cz

Adresa: Zvotoky 6, 387 16 Volenice

Datová schránka: zszeciz

**OBEC ZVOTOKY**  
Zvotoky 6  
387 16 Volenice  
IČ:00667960